

Предписания контрольно-надзорных органов, отчеты об их исполнении

Информация о наличии предписаний Роспотребнадзора

Реквизиты предписания	Перечень нарушений	Срок устранения по предписанию
№ 11-00-06/69-9754-2022 г. От 26.10.2022	П. 2.16 – внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока не соответствует требованиям – стены выше 1,8 м и потолки побелены, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	25.08.2023